



جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  
ریاست تدارکات و اداری  
امریت تدارکات

سوالات و جواب داوطلبان بطری های دیتا سنتر



شماره داوطلبی: MCIT/98/NCB/G-101  
تاریخ 1398/4/17 روز دو شنبه

شماره	سوال	جواب
1	یو پی اس (UPS) های وزارت کدام مدل و چند KV میباشد؟	یو پی اس از نوع Eaton powerware 9390-63-U-2X1 INPUT 3/N/PE AC400V 50HZ AC 100A 65 KV
2	آیا این UPS ها جدید نصب میشوند یا موجود میباشد؟	یو پی اس از قبل موجود بوده و تنها بطری نیاز دارد
3	آیا اینا دارای کدام سافت ویر مخصوص می باشد؟	بلی دارای سافت ویر مخصوص میباشد.
نوت		

  
۹۸-۷-۲۷  
